



Lavori di realizzazione del sistema integrato di gestione dei RSU in località Carpineto. Risposte a quesiti

Con riferimento all'appalto dei lavori di realizzazione del sistema integrato di gestione dei RSU in località Carpineto di questo comune, sono stati posti quesiti riassunti nella tabella nel seguito riportata, le cui risposte sono segnate a fianco di ognuno. I quesiti e le relative risposte sono visionabili sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.lauria.pz.it/>

Quesito	Risposta
Il soggetto in possesso della categoria OG12, in caso di aggiudicazione dei lavori, in che percentuale può subappaltare i lavori rientranti nella suddetta categoria?	La categoria OG12 deve essere posseduta dal concorrente, con possibilità di subappalto fino al limite del 30%, ad impresa in possesso di analoga categoria
La Commissione di gara potrà intervenire solo sui valori riportati nella "scheda D" o potrà introdurre nuovi parametri di valutazione al di fuori della scheda stessa?	La Commissione, fermo restando quanto previsto nelle schede di valutazione, può ulteriormente dettagliare i parametri ivi contenuti, aggiuntivi e/o integrativi degli stessi
A quale potenzialità ci si deve riferire per il dimensionamento dell'impianto?	20 tonn/h al fine di fronteggiare eventuali carichi di punta. Tale potenzialità è da intendersi quale riferimento minimo.
Nella "scheda D", nella parte da compilare dal concorrente relativa alle potenze elettriche delle apparecchiature previste, sono da indicare le potenze installate o le potenze assorbite?	Indicare potenze installate
Nelle schede tecniche delle singole apparecchiature viene indicata una potenzialità di progetto ed una potenzialità teorica. A quale occorre riferirsi?	A quella di progetto
I costi delle apparecchiature riportati nella tabella riassuntiva dell'elaborato di progetto (R-disciplinare dotazione tecnologica) alla voce BT 02 riportano un errore di moltiplicazione delle singole quantità per i relativi prezzi unitari. Si può variare il numero delle unità previste per rientrare nella cifra a corpo delle apparecchiature elettromeccaniche?	Il prezzo per le apparecchiature elettromeccaniche è pari ad €1.744.709,40 che costituisce corrispettivo a corpo per tutte le forniture ed installazioni contenute nel progetto esecutivo. I prezzi unitari e complessivi indicati nel computo metrico, sono ininfluenti rispetto al corrispettivo a corpo testè indicato che, in pratica, ricomprende anche eventuali errori di cui i partecipanti alla gara dovranno tener conto in sede d'offerta economica. Pertanto, il numero delle unità previste alla voce BT02 non è variabile.

Lauria 20 marzo 2008

Il RUP
geom Gaetano Cantisani
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Il dirigente
dott Carmine Ainora

